



Frister för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

Gäller fr.o.m. 2015-05-01 inom Höglandets räddningstjänstförbund (Nässjö och Vetlanda kommuner)

Rengöring/sotning

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor.

Typ av panna eller bränsle	Frist
Konventionella pannor som eldas med fast bränsle	3 ggr/år
Pannor som eldas med fast bränsle och som har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning	2 ggr/år
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet	1 ggr/år
Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	3 ggr/år
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW	1 ggr/år
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW	2 år
Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare	3 år

Vi skyddar och hjälper.

Postadress
HRF
571 80 Nässjö

Besöksadress Nässjö
Telegatan 3

Besöksadress Vetlanda
Lilla Nygatan 4

Telefon (växel)
0383-46 77 00

Telefax
0383-46 77 98 (N)
0383-46 77 99 (V)

Bankgiro
5329-3585

Org. nr.
222000-1388

E-postadress
hoglandet@raddningstjansten.com

Webbadress
raddningstjansten.com



Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av eldstad eller bränsle	Frist
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle	6 ggr/år
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle	1 ggr/år
Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan frister för lokaleldstäder tillämpas	

Lokaleldstäder

Omfattning av eldning	Frist
Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning	1 ggr/år
Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. *	3 år
Eldstäder finns i ett fritidshus. **	3 år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Typ av användning	Frist
Imkanaler som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.	3 ggr/år
Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizza- och bakugnar	1 ggr/år

Undantag och övergångsbestämmelser

- Undantag från sotning medges när eldning **inte** skett mellan två sotningstillfällen, dock med maximalt tre år mellan utförda sotningar. I dessa fall skall kunden i god tid innan avviserad sotning sker, anmäla detta till berörd sotningsentreprenör.
- Höglandets räddningstjänstförbund kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brand-skyddsmässiga skäl, besluta om annan frist.
- Undantag kan medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya sotningsfrister

* Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en kubikmeter.

** Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte i dessa fall betraktas som fritidshus



Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll skall utföras i enlighet med Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i föreskrift MSBFS 2014:6 lämnat föreskrifter om vilka objekt som skall omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll skall ske. Nedan redovisas en sammanställning för brandskyddskontroll, för exakta formuleringar se MSBFS 2014:6. Gäller fr.o.m. 2015-01-01.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor.

Typ av eldstad/bränsle eller omfattning av bränsle	Frist
Konventionella pannor som eldas med fasta bränslen eller tung eldningsolja	3 år
Eldning med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar som är speciellt konstruerad för eldning med pellets	6 år
Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning ***	6 år
Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.	6 år
Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung eldningsolja	6 år

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar.

Typ av eldstad eller bränsle	Frist
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja	3 år
Eldstäder där eldning sker i mindre omfattning för enskilt hushåll eller eldstäder som finns i ett fritidshus. ****	6 år

*** Med eldning i mycket begränsad omfattning avses vanligen eldning vid enstaka tillfällen per år. Exempel reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme i t.ex. värmepumpsanläggningar.

**** Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en kubikmeter. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte i dessa fall betraktas som fritidshus.



Lokaleldstäder

Typ av eldstad eller bränsle	Frist
Eldstäder som eldas med fast bränsle	3 år
Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus *****	6 år
Eldstäder som eldas uteslutande med gas	6 år
Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt konstruerad för eldning av pellets	6 år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Typ av anläggning	Frist
Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.	2 år

Övergångsbestämmelser

Fristen för den första brandskyddskontrollen för ett objekt som infaller efter den 1 januari 2015 får av planeringsskäl avvika från fastställda frister enligt följande:

- Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist enligt forskriften genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.
- Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist enligt forskriften genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

********* Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en kubikmeter. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte i dessa fall betraktas som fritidshus.